

Руководителю  
ГБОУ школа - интернат № 1  
имени К.К. Грота  
ИНН 7806039687

исх.№ 79722 от 29.10 2015

пр. Шаумяна, д. 44, лит. А,  
Санкт-Петербург, 195213

### ПРЕД П И С А Н И Е

В соответствии с актом внеплановой проверки Государственного бюджетного образовательного учреждения школа-интернат № 1 имени К.К. Грота Красногвардейского района Санкт-Петербурга (далее - ГБОУ школа-интернат № 1 имени К.К. Грота) от 15.09.2015 выявлены нарушения Правил содержания и ремонта фасадов зданий и сооружений в Санкт-Петербурге, утвержденными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2006 № 1135, а именно на фасадах здания по адресу: Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 44, лит. А:

- на козырьках следы протечек, состояние козырьков в целом аварийное и ограниченно-работоспособное, крыльца здания имеют трещины;


- утрачен окрасочный слой простенков (лоджий, окон), бетонных опор.

Предписываю в срок до 20.05.2016 выполнить:

- реконструкцию крылец и козырьков здания в соответствии с проектами реконструкции, согласованными Комитетом по градостроительству и архитектуре Санкт – Петербурга;  
окраску бетонных частей здания в соответствии с колерным бланком, по указанному адресу.

За неисполнение предписания ГБОУ школа-интернат № 1 имени К.К. Грота может быть привлечено к административной ответственности в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель начальника  
инспекции



А.И. Григорьев

Предписание получил

Григорьев А.И. 06.11.2015  
дата, Ф.И.О., подпись лица, получившего предписание, (реквизиты доверенности)

Предписание направлено по почте

\_\_\_\_\_  
дата отправки, реквизиты, подтверждающие отправку документа